

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0284

(Certification No. 23-LB0284)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอสเอ็นซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลยี จำกัด

(Laboratory Name)

(SNC Creativity Anthology Co.,Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่

ทดสอบ 1722

(Accreditation No.)

(Testing 1722)

ฉบับที่ 01

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2571

(Issue No. 01)

(Valid from 19 September B.E. 2566 (2023))

(Until 18 September B.E. 2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

ถาวร  นอกสถานที่  ชั่วคราว  เคลื่อนที่  หลายสถานที่

(Laboratory status)

(Permanent)

(Site)

(Temporary)

(Mobile)

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาไฟฟ้า (Electrical field)		
1. เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง (Room air conditioners)	- ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy efficiency)	- มอก. 2134-2553 (TIS 2134-2553 (2010)) - ข้อกำหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ EGAT AC ed.2/07-2020 (EGAT's Energy efficiency label No.5 program regulations: Air conditioners, EGAT AC ed.2/07-2020) - ข้อกำหนดโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศ EGAT AC ed.3/08-2022 (EGAT's Energy efficiency label No.5 program regulations: Air conditioners, EGAT AC ed.3/08-2022)
2. เครื่องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและปั๊มความร้อนแบบอากาศสู่อากาศ (Air-cooled air conditioners and air-to-air heat pumps)	- ทูกรายการทดสอบ (full test)	- มอก. 2714 เล่ม 1-2558 (TIS 2714 Part 1-2558 (2015)) - ISO 16358-1 Edition 1.0: 2013
3. เครื่องปรับอากาศและปั๊มความร้อน-แบบไม่มีท่อส่งลม (Non-ducted air conditioners and heat pumps)	- Cooling capacity test	- มอก. 2710-2558 (TIS 2710-2558 (2015)) - ISO 5151: 2010 - ISO 5151: 2017